



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного епідеміолога України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.04. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 30166

Системи водовідведення дощової води з покрівель ТМ "HUNTER" (труби, ринви та фітінги з ПВХ)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917; 3925

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Hunter Plastics Ltd.", Великобританія, GB, Nathan Way, London, SE28 OAE, The Great Britain

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Орбігаль", Україна, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, офіс 213, тел.: 249-98-52, код ЄДРПОУ:  
33051663

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 002/1 від 31.08.2004 року

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ДР, не більше, мг/м<sup>3</sup>): вінілу хлористого – 0,01; ацетальдегіду – 0,01; спирту метилового – 0,5; ацетону – 0,35; рівень запаху - до 2 балів відповідно до вимог ДСП 201-91 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)", СанПіН № 6027.А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования", Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Системи водовідведення дощової води з покрівель ТМ "HUNTER" (труби, ринви та фітінги з ПВХ), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 березня 2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.